

Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка ПБТ (Пропан-бутан технический), по ГОСТ 34858-2022.



Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Fuel liquefied hydrocarbon gases, Propane-butane technical (PBT)
GOST 34858-2022

Партия/Lot: 0509

Декларация о соответствии/Declaration of Conformity: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.43325/24 от 28.06.2024

Место отбора проб (номер цистерны)/sampling point: 50532068, 57779522, 58154626, 77785897, 76601764, 58179045, 58152216, 57885279, 77273696, 58232976, 58156886, 58163908, 76616424, 77495091, 77200491, 50897503, 77201895, 77283695, 57752404, 58224304, 50835974, 77414894, 57893976, 58185919, 57846685, 77405298, 55680938, 57763120, 57779506, 57801482

Дата изготовления/Date of manufacture: 05.07.2025

Масса продукта, т/weight, t: 1034,900

Сведения о наличии одоранта/information about the presence of odorant: Присутствует / Present

Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат" (ООО "ЗапСибНефтехим")			626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1	
Manufacturer	Western Siberian Petrochemical Complex, LLC (ZapSibNeftekhim, LLC)			626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1	
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Норма Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method
		ТР ЕАЭС 036/2016 / TR EAEU 036/2016	ГОСТ 34858 / GOST 34858		
Компонентный состав, массовая доля / Component composition, mass fraction: - сумма метана, этана и этилена - total methane, ethane and ethylene	% %	-	Не нормируется. Определение обязательно/Not limit. The definition is required	1,20	ГОСТ 10679 GOST 10679
- сумма пропана и пропилена - total propane and propylene	% %	-	Не нормируется. Определение обязательно/Not limit. The definition is required	59,84	ГОСТ 10679 GOST 10679
- пропан - propane	% %	-	-	59,84	ГОСТ 10679 GOST 10679
- сумма бутанов и бутиленов, не более - total butanes and butylenes, max	% %	-	60	38,91	ГОСТ 10679 GOST 10679
Объемная доля жидкого остатка при температуре плюс 20 °С, не более Volume fraction of liquid residue at 20 °C, max	% %	1,8	1,6	менее 0,5	ГОСТ 34858, приложение В GOST 34858, Appendix B
Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 °С, не более Excess pressure of saturated vapor at 45 °C, max	МПа MPa	1,6	1,6	1,14	ГОСТ 28656 GOST 28656
Массовая доля общей серы Mass fraction of total sulfur	% %	-	Не нормируется. Определение обязательно/Not limit. The definition is required	0,0013	МИ ФР.1.31.2020.37947, МИ ФР.1.29.2021.40985
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, не более Hydrogen sulphide and sulphur in terms of mercaptan content, max	%	0,013	0,013	0,0002	МИ ФР.1.31.2020.37947, МИ ФР.1.29.2021.40985
в т. ч. сероводорода, не более Including hydrogen sulphide, max	%	0,003	0,0020	менее 0,0001	МИ ФР.1.31.2020.37947, МИ ФР.1.29.2021.40985
Содержание свободной воды и щелочи Water and alkali content		Отсутствие Absent	Отсутствие Absent	Отсутствие Absent	ГОСТ 34858, приложение В GOST 34858, Appendix B



Изготовитель: ООО ЗапСибНефтехим
Manufacturer: LLC ZapSibNeftekhim

Тел/tel
Факс/fax

+7 495 777 55 00
+7 3456 398 056 (398 722)

E-mail:
techservice@sibur.ru

Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка ПБТ (Пропан-бутан технический), по ГОСТ 34858-2022.



Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Fuel liquefied hydrocarbon gases, Propane-butane technical (PBT)
GOST 34858-2022

Партия/Lot: 0509

Декларация о соответствии/Declaration of Conformity: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.43325/24 от 28.06.2024

Место отбора проб (номер цистерны)/sampling point: 50532068, 57779522, 58154626, 77785897, 76601764, 58179045, 58152216, 57885279, 77273696, 58232976, 58156886, 58163908, 76616424, 77495091, 77200491, 50897503, 77201895, 77283695, 57752404, 58224304, 50835974, 77414894, 57893976, 58185919, 57846685, 77405298, 55680938, 57763120, 57779506, 57801482

Дата изготовления/Date of manufacture: 05.07.2025

Масса продукта, т/weight, t: 1034,900

Сведения о наличии одоранта/ information about the presence of odorant: Присутствует / Present

Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат" (ООО "ЗапСибНефтехим")		626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1		
Manufacturer	Western Siberian Petrochemical Complex, LLC (ZapSibNeftekhim, LLC)		626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1		
Интенсивность запаха, не менее Odor intensity, min	балл score	3	3	3	ГОСТ 22387.5 GOST 22387.5
Дополнительные показатели/ Additional indicators*					
Запах Odour		-	-	Наличие Availability	ГОСТ 34858, п. 9.5 и Приложение Г GOST 34858, p. 9.5 & Appendix G
Октановое число Motor octane number	MON	-	-	94,1	ГОСТ 34858, приложение Д GOST 34858, Appendix D
Массовая доля суммы непредельных углеводородов Total dienes weight content	% %	-	-	0,10	ГОСТ 10679 GOST 10679
Плотность при 15 °С Density at 15 °C	кг/м3 kg/m3	-	-	530,6	ISO 8973

* - дополнительные показатели определяются по требованию потребителя/ additional indicators are determined upon customer request

Заключение/Решение об использовании Conclusion/Using decision
Продукт соответствует требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" и ГОСТ 34858-2022 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия." Complies with requirements

Гарантия/Инструкция Guarantees/Instruction
6 месяцев с даты изготовления продукции 6 months as from the date of manufacture

Ответственные лица/Контактные данные Responsible persons/Contacts		
Проведение контроля Testing	Старший химик Chemist	Руковишникова А. Н. Rukovishnikova A.N.
Решение об использовании Using decision		



Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка ПБТ (Пропан-бутан технический), по ГОСТ 34858-2022.



Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Fuel liquefied hydrocarbon gases, Propane-butane technical (PBT)
GOST 34858-2022

Партия/Lot: 0509

Декларация о соответствии/Declaration of Conformity: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.43325/24 от 28.06.2024

Место отбора проб (номер цистерны)/sampling point: 50532068, 57779522, 58154626, 77785897, 76601764, 58179045, 58152216, 57885279, 77273696, 58232976, 58156886, 58163908, 76616424, 77495091, 77200491, 50897503, 77201895, 77283695, 57752404, 58224304, 50835974, 77414894, 57893976, 58185919, 57846685, 77405298, 55680938, 57763120, 57779506, 57801482

Дата изготовления/Date of manufacture: 05.07.2025

Масса продукта, т/weight, t: 1034,900

Сведения о наличии одоранта/ information about the presence of odorant: Присутствует / Present

Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат" (ООО "ЗапСибНефтехим")		626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1		
Manufacturer	Western Siberian Petrochemical Complex, LLC (ZapSibNeftekhim, LLC)		626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1		
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Норма Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method
		ТР ЕАЭС 036/2016 / TR EAEU 036/2016	ГОСТ 34858 / GOST 34858		
Компонентный состав, массовая доля / Component composition, mass fraction: - сумма метана, этана и этилена	%	-	Не нормируется. Определение обязательно/Not limit. The definition is required	1,20	ГОСТ 10679
- total methane, ethane and ethylene	%				GOST 10679
- сумма пропана и пропилена	%	-	Не нормируется. Определение обязательно/Not limit. The definition is required	59,84	ГОСТ 10679
- total propane and propylene	%				GOST 10679
- пропан	%	-	-	59,84	ГОСТ 10679
- пропан	%				GOST 10679
- сумма бутанов и бутиленов, не более	%	-	60	38,91	ГОСТ 10679
- total butanes and butylenes, max	%				GOST 10679
Объёмная доля жидкого остатка при температуре плюс 20 °С, не более	%	1,8	1,6	менее 0,5	ГОСТ 34858, приложение В
Volume fraction of liquid residue at 20 °C, max	%				GOST 34858, Appendix B
Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 °С, не более	МПа	1,6	1,6	1,14	ГОСТ 28656
Excess pressure of saturated vapor at 45 °C, max	MPa				GOST 28656
Массовая доля общей серы	%	-	Не нормируется. Определение обязательно/Not limit. The definition is required	0,0013	МИ ФР.1.31.2020.37947, МИ ФР.1.29.2021.40985
Mass fraction of total sulfur	%				
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, не более	%	0,013	0,013	0,0002	МИ ФР.1.31.2020.37947, МИ ФР.1.29.2021.40985
Hydrogen sulphide and sulphur in terms of mercaptan content, max					
в т. ч. сероводорода, не более	%	0,003	0,0020	менее 0,0001	МИ ФР.1.31.2020.37947, МИ ФР.1.29.2021.40985
Including hydrogen sulphide, max					
Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 34858, приложение В
Water and alkali content	Absent	Absent	Absent	Absent	GOST 34858, Appendix B



Изготовитель: ООО ЗапСибНефтехим
Manufacturer: LLC ZapSibNeftekhim

Тел/tel
Факс/fax

+7 495 777 55 00

+7 3456 398 056 (398 722)

E-mail:

techservice@sibur.ru